



Information über die Qualität des Trinkwassers

gemäß § 6 der Trinkwasserverordnung – TWV (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF.)

Gemäß § 6 der TWV hat der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage die Abnehmer über die aktuelle Qualität des Wassers zu informieren. Die Information erfolgt auf Basis der aktuellen Untersuchungsergebnisse gemäß § 5 TWV.

Gemeindewasserversorgungsanlage Gaimberg Golgenquelle

**Auszug aus den Prüfberichten vom 24.08.2021
der Hydrologischen Untersuchungsstelle Salzburg**

Ort der Probenahme:

WVA Gaimberg **Hochbehälter I** (nach Aufbereitung) u. **Ortsnetz** (Laufbrunnen Dorfstraße 9)

Datum der Probenahmen:

18.08.2021

Labor-Daten:

Gesamt-Härte (°dH):	3,70
Carbonat-Härte (°dH):	3,05
pH-Wert:	8,21
Säurekapazität (mmol/l):	1,09
Permanganat Index (mg/l)	< 0,5
Hydrogencarbonat (mg/l):	66,5
Calcium (mg/l):	21
Natrium (mg/l):	3,1
Kalium (mg/l):	2,1
Magnesium (mg/l):	3,2
Sulfat (mg/l):	17,4
Ammonium (mg/l):	< 0,02
Nitrat (mg/l):	< 1
Nitrit (mg/l):	< 0,003
Chlorid (mg/l):	< 1
Eisen gesamt gelöst (mg/l):	< 0,05
Mangan gesamt gelöst (mg/l):	< 0,05

Bakteriologische Untersuchung:

KBE 22°C (KBE/ml):	nicht nachweisbar
KBE 37°C (KBE/ml):	nicht nachweisbar
Coliforme Keime (in 100 ml):	nicht nachweisbar
E. coli (in 100 ml)	nicht nachweisbar
Enterokokken (in 100 ml)	nicht nachweisbar
Pseudomonas aeruginosa	nicht nachweisbar (Hochbehälter I)

Beurteilung

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden – im Rahmen des Untersuchungsumfanges – eingehalten.

Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§ 73 - Gutachten) dar.

Der Bürgermeister